

# 練馬区の吹付けアスベスト等調査の概括

2004.7.19 池尻成二

調査区分	調査年月	調査対象施設	調査対象物質	確認された吹き付けアスベスト等	備考
1	1987年	1976年以前に建設された学校 (ただし、教室など限定)		小学校37、中学校14。延べ吹 き付け面積61,260㎡	1975年に吹付けアスベスト 製造禁止(アスベストの濃度が 5%未満の吹付けロックウール を除く)
2	2002年12月～ 2003年3月	1981年以前に建設された区立 施設234施設	・吹き付けアスベスト ・吹付けロックウール ・吹付けパーミキュライ ト	区民施設11、小中学校34校。 延べ面積30,020㎡	旧建設省の指導マニユ アルでは、昭和55年以降清算 の吹き付けロックウールには アスベストは含有されていな いとされていたため、1982年 以降の建設校は対象から除 外されていた
3	2003年10月～ 11月	1996年以前に 建設された区 立施設で、不 特定多数の区 民が利用する もの。区民施 設273建物、小 中学校103校	2003年度中に 除去工事を行う 施設	吹付けアスベストを11校で確 認。延べ面積487.2㎡。区民施 設はなし	1995年に、アスベスト含有 率1%以上の吹付けロックウ ールも禁止に 外部の専門機関に依頼
	小学校10校、 中学校4校		上記3製品に加えて、 アスベストを含有する吹 付け材 も対象に加え る	小学校4校、中学校2校から吹 付けアスベストを確認。延べ面 積15,030㎡	
	上記、を除 いた施設		17区民施設と8小中学校で確 認。延べ面積7,820㎡		

アスベストを含有する吹付け材

パーライト吹付け  
ゾノライト吹付け  
発泡けい酸ソーダ吹付け  
砂壁状吹付け材  
有機質吹付け材  
石綿発泡体 ほか